Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Лесосибирск
662543 г. Лесосибирск ул. Кирова 6, тел. (39145) 6-12-92

Акт №_____
обследования

«07» мая 2019 года
12 ч. 00 мин.

г. Лесосибирск

Старшим инспектором ОНД и ПР по МО г. Лесосибирску Гончаровым Максимом Анатольевичем в период с 10 ч. 00 мин. «30» апреля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «30» апреля 2019 г. проведено обследование, объекта защиты заявителя частного общеобразовательного учреждения «Лесосибирская православная гимназия» (далее по тексту гимназия), расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Первомайская 10А при обследовании совместно с директором НОУ «Лесосибирская православная гимназия» Матюниным Сергеем Владимировичем, по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Частное общеобразовательное учреждение «Лесосибирская православная гимназия» зарегистрировано в налоговом органе 10.11.2002 года. Согласно устава, учредителем гимназии является Местная религиозная организация православный Приход собора воздвижения Честного Креста Господня г. Лесосибирска Красноярского края Енисейской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат).

В соответствии с договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящегося в муниципальной казне города Лесосибирска № 137 от 01.06.2016г. нежилое здание по адресу Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Первомайская 10А, передано в безвозмездное временное пользование ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия».

Здание школы ул. Первомайская 10А двухэтажное, 1-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций)., 1970 года постройки, общей поэтажной площадью 680,5 кв.м. Подвал отсутствует, несущие стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша плоская, кровля – шифер по деревянной обрешетке, стропильная система крыши 15.04.2015года пропитана огнезащитным составом «Вупротек-2», проверка качества пропитки проведена 25.04.2019г. Полы общих коридоров первого этажа здания выполнены бетонными, полы второго этажа частично выполнены бетонными, частично деревянными и покрыты линолеумом, согласно предоставленного сертификата соответствия №C-RU.ПБ97.В.01152 класс пожарной опасности линолеума КМ2. Стены общих коридоров и фойе всех этажей здания оштукатурены и окрашены водоэмульсионными красками. Люк, ведущий на крышу здания школы, выполнен противопожарным, сертификат № ССПБ.RU.ОП084.В00037. Дверь помещения электрощитовой, расположенного на первом этаже здания гимназии выполнена противопожарной, сертификат № ССПБ.СN.УП001.В07106. Освещение электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная. Эвакуация со второго этажа осуществляется по одной лестничной клетке и двум наружным металлическим лестницам третьего типа. Из здания имеются 5 эвакуационных, рассредоточенных выхода. Эвакуация со второго этажа осуществляется по одной лестничной клетке и двум наружным металлическим лестницам третьего типа. Наружные пожарные лестницы, 03.04.2019г. подвергнуты эксплуатационным испытаниям. Из здания имеются 5 эвакуационных, рассредоточенных выхода. Помещения здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре второго типа. Сигнал дублируется на пульт системы ПАК «Стрелец-мониторинг», установленный в помещении ПСЧ-48 ФГКУ «12 ПСО ФПС по Красноярскому краю». Имеется контракт № ДП-442/18 от 20.12.2019 на техническое обслуживание вывода пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. Акт выполненных ра-

т № 4/1603 от 30.04.2019г. по техническому обслуживанию. Заключен договор на оказание ус-г по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации № 28/19-Л от .01.2019 года с ФГУП «Охрана» Росгвардии, имеющем лицензию на осуществление деятельно-и по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопас-сти зданий и сооружений, имеется акт проверки работоспособности от 26.02.2019г. Во всех по-щениях вывешены таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны и планы акуации людей и товароматериальных ценностей при пожаре, а также таблички указывающие правление движения людей в случае пожара.

Наполняемость здания составляет 80 человек учащихся, персонала и учителей. Персонал ания обеспечен 2 электрическими фонарями. Имеется телефонная связь.

Приказом от 01.09.2018 № 80-П ответственным за пожарную безопасность здания назначен ректор гимназии Матюнин С.В. Прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума ректор НОУ «Лесосибирская православная гимназия» Матюнин Сергей Викторович (удостове-ние № ПТМ1611-25-06 от 22.11.2016г.), заместитель директора по АХЧ НОУ «Лесосибирская авославная гимназия» Лисицина Ольга Николаевна (удостоверение № ПТМЛ 1804-05-23 от .04.2018г.), Согласно приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм жарной безопасности «Обучение мерам пожарной Безопасности работников организаций» раз-ботаны и утверждены в установленном порядке программы обучения пожарно-технического нимума для руководителей, ответственных лиц и лиц, осуществляющих круглосуточную охра-. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. В учреждении проводятся инструк-ки по пожарной безопасности с занесением в журнал инструктажей под роспись. Проводятся енировки по отработке планов эвакуации с составлением актов. Последняя тренировка проведе-19.02.2019 года.

В помещениях здания установлены огнетушители ОП-4 имеющие ранг тушения модельного ага пожара 2А, 55В, С, Е. Расстояния от возможного очага пожара до мест размещения огнету-ителей не превышает 20 метров.

Для целей пожаротушения в 70-ти метрах в юго-восточном направлении расположен пожар-й водоем № 15 V-100 м^3, имеется указатель и подъезд для пожарных автомобилей.

в ходе обследования установлено:

№ /п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
.	Помещение пищеблока, расположенное на первом этаже здания, не отделено от остальных помещений школы, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных учреждений), противопожарными дверями.	пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 5.6.4 (3) Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопо-

		жарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. пункт 4.17 (3) В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.
2.	В отношении здания по адресу г. Лесосибирск ул. Первомайская 10А, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, не составлена декларация пожарной безопасности.	часть 2 статьи 64 (2) Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.
3.	Не предоставлены сертификаты подтверждающие пожарную опасность баннеров вывешенных на восточном фасаде здания гимназии.	Пункт 40.1 (1) Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре. Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.
4.	В проходе эвакуационного выхода, расположенного в южной части здания, устроен кабинет бухгалтера.	подпункт б) пункта 36 (1) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

С актом обследования ознакомлен:

_____ _____ _____

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

1» мая 2019 г.

т составлен в двух экземплярах, копию получил:

милия, инициалы законного представителя юридического лица,
илия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы
ивидуального предпринимателя, владельца собственности,
ущества и т.п. (гражданина)

(подпись)

ывод по результатам обследования:

На основании вышеизложенного, на объекте защиты не в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности. Выдачу заключения о соответствии объекта защиты язательным требованиям пожарной безопасности считаю не возможным.

бследование проводил:

арший инспектор ОНД и ПР
МО г. Лесосибирск Гончаров М.А.
олжность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

7» мая 2019 г.

М.П.*