ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Лесосибирск № 8590 «28» апреля 2018 г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении частного общеобразовательного учреждения «Лесосибирская православная гимназия» (ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия»), юридический адрес: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, 43; с 03.04.2018 по 28.04.2018 по адресам места фактического осуществления деятельности: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, 43; Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Первомайская, 10 а на основании протоколов осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 18.04.2018 № 1059, № 1061, акта проверки от 28.04.2018 № 8584 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предписываю ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» устранить выявленные:

1. Здание общеобразовательной организации ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, 43

1.1 нарушение требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия в санитарном узле для мальчиков, а так же в санитарном узле для девочек педальных ведер.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

1.2. нарушение требований ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. п. 4.1, 4.2 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в части наличия в личной медицинской книжке учителя английского языка Конокпоевой Е.А. отметок о прохождении медицинского осмотра и допуске к работе в установленные сроки.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

1.3. нарушение требований ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 11.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части организации курсовой гигиенической подготовки не реже 1 раза в 2 года педагогического персонала (учитель ИЗО Романова С.И., учитель математики Яковлев И.В.) с занесением соответствующих отметок в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

1.4. нарушение требований п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования отопительных приборов в учебных помещениях начальных классов (кабинет 1 класса, кабинет 2 класса, кабинет 4 класса) ограждениями.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

1.5. нарушение требований п. 3.3.1. (таблица 2 п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части соответствия коэффициента пульсации освещенности на плоскости нормирования в учебном кабинете 1 класса нормируемому показателю не более 10% с предоставлением протокола измерений, подтверждающего соответствие коэффициента пульсации освещенности.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

принятая
к руке сотр-ка

1.6. нарушение требований п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия в противопедикулезной укладке частого гребня и лупы.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

1.7. нарушение требований п.1.3, п.1.11 раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части наличия в медицинском кабинете на специализированных емкостях для дезинфекции изделий медицинского назначения маркировки, соответствующей фактически применяемому дезинфицирующему средству.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

1.8. нарушение требований п. 2.5 раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.12.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части проведения обработки медицинских инструментов в соответствии с указаниями по дезинфекции (использованные термометры должны обрабатываться дезинфицирующим средством и помещаться в емкость для использованных термометров с дезинфицирующим средством).

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

2. Здание общеобразовательной организации ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Первомайская, 10 а

2.1. нарушение требований п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования отопительных приборов в учебных классах (кабинет 7 класса, кабинет 6 класса, кабинет 11 класса, кабинет 8 класса), в коридорах и на лестничном пролете между первым и вторым этажом ограждениями.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

2.2. нарушением требований п. 1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам на здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.

Первомайская, 10 а, используемое ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» для осуществления образовательной деятельности.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

2.3. нарушение требований п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования на расстоянии не менее 20 метров от здания, окон обеденного зала и учебных классов площадки для сбора мусора с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

2.4. нарушение требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия в санитарном узле для мальчиков педальных ведер.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

2.5. нарушение требований п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части согласования примерного десятидневного меню для учащихся ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор).

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

2.6. нарушение требований п. 14.2, п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части осуществления производственного контроля, включающего лабораторно-инструментальные исследования с периодичностью:

- микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства – 1 раз в квартал;
- исследования на калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре в суточном рационе питания – 1 раз в год;
- контроль проводимой витаминизации третьих блюд – 2 раза в год;

- микробиологические исследования смывов с объектов производственного окружения, рук и спецодежды персонала на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) – 1 раз в год;

- микробиологические исследования смывов с оборудования, инвентаря в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей на наличие возбудителей иерсиниозов – 1 раз в год;

- исследования смывов с оборудования, инвентаря, тары, рук, спецодежды персонала, сырых пищевых продуктов (рыба, мясо, зелень) – 1 раз в год;

- исследование питьевой воды из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно) на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов: по химическим показателям - 1 раз в год, микробиологическим показателям - 2 раза в год и т.д.

В подтверждение выполнения данного пункта предоставить протоколы испытаний (измерений), вышеуказанных лабораторно-инструментальных исследований в организации питания образовательного учреждения за 2018 год, истекший период 2019 года, выполненных лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.

Срок исполнения: «03» апреля 2019 г.

О выполнении (причинах невыполнения) настоящего предписания сообщить до «03» апреля 2019 г.

В подтверждение выполнения (невыполнения) требований предписания в установленный в нем срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске по адресу: 662547, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 5 либо на адрес электронной почты lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru, письменную информацию с копиями вышеуказанных документов, подтверждающих устранение вышеуказанных нарушений требований санитарного законодательства.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Ответственность за невыполнение в срок законного предписания должностного лица осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений санитарного законодательства предусматривается ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на частное общеобразовательное учреждение «Лесосибирская православная гимназия» (ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия»).

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Лесосибирске М.А. Костромитина

Отметка о вручении (направлении) предписания: _____
Лисицына Ольга Анатольевна
«28» апреля 2018 г.